

Перв. примен.	Поз. обознач.	Наименование		Кол.	Примечание					
Справ. №		<u>МАШИННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ</u>								
	M1	Двигатель АИР100 L8 У3 50 Гц 380 В, IM3082 IP54		1	для лифтов					
		ТУ РБ05755950-420-93			Q=100кз, V=0,5 м/с					
		или								
		Двигатель АИР100 L6 У3 50 Гц 380 В, IM3082 IP54		1	для лифтов					
		ТУ РБ05755950.420-93			Q=250кз, V=0,4 м/с					
	YA1	Электромагнит 239.22.05.000		1	Электромагнит					
					тормоза лебедки					
		<u>Устройство управления УЛ-2ГМ, УЛ-2ВГМ</u>		1						
		A1	Плата ПК-2В.00.00.030		1					
	R7	Резистор С2-23-0,5-1,5 кОм ±10% ОЖО.467.104 ТУ		1						
	VD8	Индикатор единственный L-53SRC-DU (Kingright)		1						
Подп. и дата		A4	Плата фильтра телефонной связи ФБИР.469135.017		1					
		C1, C2	Конденсатор К50-35-40В-47 мкФ ±10%-В ОЖО.464.214 ТУ		2					
		R1	Резистор С2-23-2-390 Ом ±10% ОЖО.467.130 ТУ		1					
		R2	Резистор С2-23-1-1 кОм ±10% ОЖО.467.130 ТУ		1					
Инв.№ дубл.		A5	Плата питания ФБИР.469135.096		1					
		FU1..FU3	Вставка плавкая 0217002.MXP (2A)		3					
Взам. инв. №			Держатель для вставки плавкой KLS5-1095-D		3					
		R1..R3	Резистор С2-23-2-680 кОм ±10% ОЖО.467.130 ТУ		3					
Подп. и дата		R4..R6	Резистор С2-23-2-390 кОм ±10% ОЖО.467.130 ТУ		3					
		VD1..VD6	Диод 6А10		6					
Инв.№ подл.			ФБИР.484443.002 ПЭЗ							
	2									
		186.008263-2024								
	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лит.	Лист	Листов		
	Разраб.	Архангельский	(Подп)	11.06.2024	Лифт грузовой малый, 2 остановки			A	1	5
Пров.	Архангельский	(Подп)	11.06.2024	Перечень элементов			ОАО "МОГИЛЕВЛИФТМАШ"			
Т.контр.								ОЛ НТЦ		
Н.контр.	Авласович	(Подп)	11.06.2024							
Утв.	Прядников	(Подп)	11.06.2024							

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв.№ дубл.	Подп. и дата	Поз. обознач.	Наименование	Кол.	Примечание
Перв. примен.					ХТ1...ХТ5	Клемма винтовая ТВ-02А (305-021-12)	5	
					С1	Конденсатор К78-98-2-1000В-4,0 мкФ ±10%-В	1	
					С2	Конденсатор ECR 2200 мкФ x 50В "Hitano"	1	
					ФУ1	Вставка плавкая KLS5-1021-2000 с держателем вставки плавкой KLS5-254-2	1	
					ФУ2...ФУ4	Вставка плавкая KLS5-1021-1000 с держателем вставки плавкой KLS5-254-2	3	
					1КС,2КС	Реле МУ4N-D2 24VDC Отгон с розеткой РУФ-14	2	
					1КС1,2КС1	Реле МУ4N-D2 24VDC Отгон с розеткой РУФ-14	2	для УЛ-2ВГМ
					КМ1, КМ2	Пускатель ПМЛ-2501 0*4А, 220 В, 50 Гц ТУ У 3.11-05814.256-097-97 и приставка контактная ПКЛ-4004 0*4А	1 2	
					КМ3	Пускатель ПМЛ-1101 0*4А, 220 В ТУ У 3.11-05814.256-097-97 и пневмоприставка ПВЛ-1104 0*4А	1 1	
					QF1	Выключатель автоматический ВА-47-29-3Р, In=4А или Выключатель автоматический ВА-47-29-3Р, In=6А	1 1	кроме ПГ-239 для ПГ-239
R1	Резистор С5-35В-10-20 Ом ±10% ОЖО.467.551 ТУ	1						
4065	Черенкова							
2	186.008263-2024							
Изм/Лист	№ докум.	Подп.	Дата					

ФБИР.484443.002 ПЭЗ

Лист  
2

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв.№ дубл.	Подп. и дата	Перв. примен.	Поз. обознач.	Наименование	Кол.	Примечание	
						Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв.№ дубл.	Подп. и дата
4065	Черенкова 19.07.2023					SA1	Тумблер ТП1-2 УСО.360.075 ТУ	1		
						SA5	Переключатель П2Г-3 5П6Н ЦЭО.360.016 ТУ	1		
						SB2, SH2	Кнопка малогабаритная КМ2-1 АГО.360.203 ТУ	2		
						SC1	Кнопка управления BS542 с фиксацией, красная	1		
						TV1	Трансформатор ДУС4.700.006	1		
						VD4	Мост диодный KBPC 3510 Power Semiconductor	1		
						W-K1	Реле JQX-13F (MY4N) ~220 V Hongfa и колодка соедин.	1		
						XS1	Розетка KLS1-AS-302-1	1		
						XS2	Основание в сборе с фазным контактом 11.0124.010	1		
						XT1-XT2	Блок зажимов ДУС2.134.005-01 с колодкой ДУС7.834.027	2		
						XT3-XT4	Блок зажимов ДУС2.134.005-05 с колодкой ДУС7.834.027	2		
						QB1	Устройство вводное	1		
QC1..QC6	Конденсатор КБП-Ф-500/220-70А-0,47 мкФ±20%	6								
	ТУ11-83 ОЖОР.462.142 ТУ									
	или									
	Конденсатор К73--28-1-500В/220В-70А-0,47мкФ±10%-П	6								
	ТУ6261-012-7594095-98									
QS	Выключатель -разъединитель ВР32-31В31250-32УХЛ3	1								
	ТУ16-95 ИГРФ.642523.013 ТУ									
	или									
2	186.008263-2024					ФБИР.484443.002 ПЭЗ				Лист
Изм/Лист	№ докум.	Подп.	Дата	3						

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв.№ дубл.	Подп. и дата	Поз. обознач.	Наименование	Кол.	Примечание	Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв.№ дубл.	Подп. и дата	Справ. №				Перв. примен.
														4065	Черенкова	19.07.2023	2	
						Выключатель врубной лифтовый специальный	1											
						ВВЛС ДУС3.602.005												
						Кабина												
					A21	Устройство взвешивающее УКЗ-ВТ.1.0.08.10	1	(при наличии)										
						с датчиком загрузки SWK												
					EL1	Светильник СГЛ-2-Ш У2 ТУ16-535.441-75	1	Устанавливается										
						и лампа МО-36-25 ТУ16-87 ИЖУЦ.675316.001 ТУ		по спецзаказу										
					SE2	Выключатель ВП16ПГ 23Б 231-55 У2.3	1	Выключатель										
						ТУ16-526.486-81		ловителей										
					XS3	Розетка РА-16-236 ТУ РБ 03968179.066-93	1	Розетка ремонтного										
								напряжения										
					XS5	Розетка РТ-4 ГОСТ 8810-81	1	Розетка телефонной										
								связи										
					К-ХТ	Блок зажимов ДУС.2.134.005-01	1											
						Шахта												
					1АК-1,1АК-2,	Пост кнопочный ПКМ25-2В2И-(В) У3	М	Врезной пост										
					2АК-1,2АК-2	черт.ПКМ25-2В2И.000-03-о												
						или												
						Пост кнопочный ПКМ25-3В2И	М	Накладной пост										
						черт. ПКМ25-3В2И.000-02												
					1НА, 2НА	Звонок ЗВ 220К ТУ ВУ 700002620.032-2007	2	Звонок вызова										
								(при наличии)										

ФБИР.484443.002 ПЭЗ

Лист  
4

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв.№ дубл.	Подп. и дата	Перв. примен.	Поз. обознач.	Наименование	Кол.	Примечание
						Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв.№ дубл.
4065	Черенкова 19.07.2023					SA4	Тумблер ТП1-2 УСО.360.075 ТУ	1	Выключатель
							или		цепей управления
						Тумблер ТЗ АГО.360.075 ТУ			из приямка
						1SM1-1, 1SM1-2	Выключатель ВРЛ 3-4 УЗ	2М	Выключатели
						2SM1-1, 2SM1-2			блокировочные
									притвора
									дверей шахты
						1SM2-1, 1SM2-2	Выключатель ВБ5-3 ТУУ 31.2-03967731.10-2004	М	Выключатели
						2SM2-1, 2SM2-2	или		блокировочные
							Выключатель АСТ 01 ВВ "ASTRA" с шунтом СА 01 22	М	замка
									дверей шахты
						1SQ, 2SQ	Выключатель путевой лифтовый	2	Датчики селекции
							ВПЛ11-02-1130 УХЛ3 черт. ВПЛ.00.00.000		этажные
						1SQ1, 2SQ1	Выключатель путевой лифтовый	2	Датчики шунтир.
							ВПЛ11-02-1130 УХЛ3 черт. ВПЛ.00.00.000		замка ДШ
						1SE1, 2SE1	Выключатель ВП16ПГ 23Б 231-55 У2.3	2	Выключатель
							ТУ16-526.486-81		конечный переспуска
									кабины и
									переподъема кабины
						XS4	Розетка РТ-4 ГОСТ 8810-81	1	Розетка телеф. связи
							и вилка ШТ-4	1	
						М-ХТ	Блок зажимов ДУС.2.134.005-01	1	
							М- число дверей шахты лифта		

ФБИР.484443.002 ПЭЗ

Лист  
5