



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ЕАЭС ВУ/112 02.01. ТР043 033.01 00317

Серия ВУ № 0031339

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции на соответствие требованиям пожарной безопасности, Учреждение «Республиканский центр сертификации и экспертизы лицензируемых видов деятельности» Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, аттестат аккредитации от 24.07.2009 № ВУ/112 033.01, место нахождения: Республика Беларусь, 220088, г. Минск, ул. Захарова, 73а, телефоны: +375 17 399 92 85, +375 17 374 18 81, адрес электронной почты: rcse@mchs.gov.by.

ЗАЯВИТЕЛЬ Открытое акционерное общество «Могилевский завод лифтового машиностроения» (ОАО «Могилевлифтмаш»), зарегистрировано в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 700008856, место нахождения: Республика Беларусь, 212798, г. Могилев, проспект Мира, 42, телефон: +375 222 74 08 33, адрес электронной почты: liftmach@liftmach.by.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Открытое акционерное общество «Могилевский завод лифтового машиностроения» (ОАО «Могилевлифтмаш»), место нахождения: Республика Беларусь, 212798, г. Могилев, проспект Мира, 42.

ПРОДУКЦИЯ Двери противопожарные шахт лифтов, с пределом огнестойкости Е 30, двухстворчатые, горизонтально-раздвижные, центрального открывания, без остекления, с шириной проема в свету от 500 мм до 1050 мм, с высотой проема в свету от 2000 мм до 2300 мм (КД – 0463Б.26.00.300, 1001Б.26.00.300, ГОСТ Р 59155-2020).
Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8431310000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

отчета о проверке производства от 16.11.2021, подписанного экспертами-аудиторами Мельниковой Мариной Сергеевной, Мурзичем Олегом Геннадьевичем, органа по сертификации продукции на соответствие требованиям пожарной безопасности, аттестат аккредитации № ВУ/112 033.01;

протоколов испытаний Испытательного центра учреждения «Научно-исследовательский институт пожарной безопасности и проблем чрезвычайных ситуаций» Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, аттестат аккредитации № ВУ/112 1.0042, от 29.12.2021 № 04-52/1681П, от 20.06.2023 № 04-52/539П.

Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Примененные стандарты – ГОСТ 30247.0-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования», ГОСТ 30247.3-2002 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Двери шахт лифтов». Выдан взамен сертификата соответствия № ЕАЭС ВУ/112 02.01. ТР043 033.01 00158 от 03.01.2022.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 18.07.2023 ПО 02.01.2027 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо)
органа по сертификации

Михайловский Алексей Святославович

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Мельникова Марина Сергеевна