



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-BY.ПБ68.В.01264/22

Серия **RU** № **0394175**



**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (ОС ООО «ПСК»). Место нахождения: 121596, Россия, город Москва, улица Горбунова, д.12, к.2, стр 14, этаж 2, помещение 1, комната 4 (14208). Адрес места осуществления деятельности: 115054, Россия, город Москва, улица Дубининская, дом 33, корпус Б этаж 2, кабинет 228 (3). Регистрационный номер РОСС RU.0001.11ПБ68, дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации 31.10.2011 года. Орган по аккредитации Федеральная служба по аккредитации. Номер телефона: +74954813340, адрес электронной почты: info@pskpb.ru.

**ЗАЯВИТЕЛЬ** ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МОГИЛЁВСКИЙ ЗАВОД ЛИФТОВОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ» (ОАО «МОГИЛЁВЛИФТМАШ»)

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: Республика Беларусь, город Могилёв, проспект Мира, дом 42

Учётный номер плательщика № 700008856.

Телефон: 375222740833 Адрес электронной почты: liftmach@liftmach.by

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МОГИЛЁВСКИЙ ЗАВОД ЛИФТОВОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ» (ОАО «МОГИЛЁВЛИФТМАШ»)

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Республика Беларусь, город Могилёв, проспект Мира, дом 42

Учётный номер плательщика № 700008856.

**ПРОДУКЦИЯ** Двери шахт лифтов с нормируемым пределом огнестойкости, без остекления, горизонтально-раздвижные двухстворчатые центрального открывания типа 0611Б.46.00.600, с шириной проема в свету от 500 до 1050 мм, с высотой проема в свету от 2000 до 2300 мм; без теплоизоляции створок. Продукция изготовлена в соответствии с КД: 0611Б.46.00.600 «Техническое описание конструкции противопожарной (Е30) двери шахт».

Серийный выпуск.

**КОД ТН ВЭД ЕАЭС** 8431 31 000 0

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ** Протокола сертификационных испытаний № НМ93-265/08-2022 от 31.08.2022 года, выданного Испытательной лабораторией Испытательный центр «СЗРЦ ТЕСТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21НМ93). Акта анализа состояния производства № 03-ОС/23-05/22 от 22.06.2022 года, выданного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.0001.11ПБ68).  
Схема сертификации: 1с.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** ГОСТ 30247.3-2002 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Двери шахт лифтов». Предел огнестойкости – Е30. Условия хранения: открытые площадки в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом. Срок хранения – 21 месяц. Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев. Срок службы – 25 лет.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ С** 31.08.2022

**ПО**

30.08.2027

**ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации

(подпись)

Греший Николай Михайлович  
(Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

Цидилов Алексей Владимирович  
(Ф.И.О.)