



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-VY.ПБ68.В.01311/22

Серия **RU** № **0414953**



**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (ОС ООО «ПСК»). Место нахождения: 121596, Россия, город Москва, улица Горбунова, д.12, к.2, стр.14, этаж 2, помещение I, комната 4 (14208). Адрес места осуществления деятельности: 115054, Россия, город Москва, улица Дубининская, дом 33, корпус Б этаж 2, кабинет 228 (3). Регистрационный номер РОСС RU.0001.11ПБ68, дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации 31.10.2011 года. Орган по аккредитации Федеральная служба по аккредитации. Номер телефона: +74954813340, адрес электронной почты: info@pskpb.ru.

**ЗАЯВИТЕЛЬ** ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МОГИЛЁВСКИЙ ЗАВОД ЛИФТОВОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ» (ОАО «МОГИЛЁВЛИФТМАШ»). Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 212798, Республика Беларусь, город Могилёв, проспект Мира, дом 42. Учётный номер плательщика № 700008856. Телефон: 375222740833. Адрес электронной почты: liftmach@liftmach.by.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МОГИЛЁВСКИЙ ЗАВОД ЛИФТОВОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ» (ОАО «МОГИЛЁВЛИФТМАШ»). Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 212798, Республика Беларусь, город Могилёв, проспект Мира, дом 42. Учётный номер плательщика № 700008856.

**ПРОДУКЦИЯ** Двери шахт лифтов с нормируемым пределом огнестойкости, без остекления, горизонтально-раздвижные двухстворчатые центрального открывания типа 0463Б.36.00.300, шириной проема в свету от 500 до 1050 мм, высотой проема в свету от 2000 до 2300 мм; без теплоизоляции створок. Продукция изготовлена в соответствии с КД: 0463Б.36.00.300. Серийный выпуск

**КОД ТН ВЭД ЕАЭС** 8431 31 000 0

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ** Протокола сертификационных испытаний № ППБ-298/10-2022 от 14.10.2022 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Центр подтверждения соответствия «НОРМАТЕСТ» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21ЖЭ01). Акта анализа состояния производства № 03-ОС/23-05/22 от 22.06.2022 года, выданного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.0001.11ПБ68).  
Схема сертификации: Iс.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** ГОСТ 30247.3-2002 "Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Двери шахт лифтов". Предел огнестойкости – Е30. Условия хранения: открытые площадки в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом. Срок хранения – 21 месяц. Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев. Срок службы – 25 лет.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ С** 21.10.2022 **ПО** 20.10.2027 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Грецкий Николай Михайлович (Ф.И.О.)

Филатова Александра Викторовна (Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)