



Серія СВ

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

CERTIFICATE OF CONFORMITY



№ 10206
DSTU EN ISO/IEC 17065

Зареєстровано в Реєстрі № DCS.0000734-19
Registered in the Register

Термін дії з 20 грудня 2019 до 19 грудня 2020
Valid from / valid until

Продукція Двері протипожежні шахти вантажних та лікарняних ліфтів розпашні
Product (креслення ГВ0505.16.00.000, ГВ1005.16.00.000, ГВ2005.16.00.000, ГВ6002.16.00.000), з класом вогнестійкості EI 30

8431 31 00 00

код УКТ ЗЕД

код ДКПП

Відповідає вимогам
Complies with the requirements

п. 6.4 ДБН В.1.1-7:2016 'Пожежна безпека об'єктів будівництва. Загальні вимоги', п. 6.3.1.3.5.6 ДБН В.1.2-7:2008 'Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека', п. 16 ДСТУ prEN 81-8:2002 'Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів. Частина 8. Двері шахти ліфта. Випробування на вогнестійкість' щодо класу вогнестійкості EI 30

Виробник продукції
Manufacturer of the product

Открытое акционерное общество 'Могилевский завод лифтового машиностроения' (ОАО 'Могилевлифтмаш') (Республіка Білорусь),
адреса: Республіка Беларусь, 212798, г. Могилёв, пр-т Мира, 42

Сертифікат видано
Certificate issued

Открытое акционерное общество 'Могилевский завод лифтового машиностроения' (ОАО 'Могилевлифтмаш') (Республіка Білорусь),
адреса: Республіка Беларусь, 212798, г. Могилёв, пр-т Мира, 42

Додаткова інформація
Additional information

Двері протипожежні шахти вантажних та лікарняних ліфтів розпашні (креслення ГВ0505.16.00.000, ГВ1005.16.00.000, ГВ2005.16.00.000, ГВ6002.16.00.000), заклені (скло розмірами у просвіті до 200 мм × 80 мм), з класом вогнестійкості EI 30, з розмірами у просвіті обрамлення прорізу в огорожувальній конструкції шахти ліфта: висота до 2 400 мм, ширина від 840 мм до 2 665 мм, що виробляються серійно з 20.12.2019 до 19.12.2020. Здійснюється наглядання за стабільністю показників сертифікованої продукції 1 (один) раз протягом терміну дії сертифіката відповідності. Добровільна сертифікація

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності
Certificate issued by the conformity assessment body

Державний центр сертифікації ДСНС України,
01024, м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 20/1
(атестат про акредитацію від 22.10.2018 № 10206)
тел. (044) 461-91-30, website: dcs.dsns.gov.ua

На підставі
On the basis of

Акти відбору та ідентифікації зразків продукції від 12.12.2019 № 10519с3, Експертне рішення від 20.12.2019 № 10519с3 Державного центру сертифікації ДСНС України. Протокол сертифікаційних випробувань від 11.08.2016 № 36-16 ВЛ ТОВ 'Пожтест' (атестат акредитації від 29.11.2014 № 2Н334)

Заступник начальника центру –
начальник відділу

Юрій ВОЛОДЬКО



Чинність сертифіката відповідності можна
перевірити в Реєстрі за тел. (38 044) 461-91-34

№ 300768