



Таблица - Диапазон применения

А, мм	ШП, мм	ВП, мм
1498	1100	2000
1498	1200	
1510	1300	

*ШП - ширина проема двери шахты (одинаковая на каждом этаже);
ВП - высота проема двери шахты (одинаковая на каждом этаже);*

- *Размеры для справок.
- Размеры в скобках даны для дверей с обрамлением.
- Двери шахты крепить к стенам шахты анкерами М12. Количество анкеров - 2 анкера на каждую деталь крепления дверей шахты. Анкера в комплект поставки не входят. Тип и способ установки анкеров определяются проектной организацией, исходя из условий одеспления выполнения требований по нагрузкам.
- Нагрузка на детали крепления дверей шахты: $P_{\perp}=2500$ Н, $q=9100$ Н/м.
- Швеллер №12 ГОСТ 8240-89 должен быть смонтирован в боковые стены шахты (в комплекте с дверями не поставляется). Длина швеллера должна выбираться исходя из ширины шахты.

АС-0.0-ДШ-03				Лист	Масса	Масштаб
1	186.006693-2023			Дверь шахты	-	1:10
Изм.	Лист	№ док.ум.	Подп.	Дата		
Разраб.	Д.Б.Жильный	(Подп.)		01.10.2023		
Проб.	Д.Б.Жильный	(Подп.)		01.10.2023		
Т. контр.					Лист	Листов 1
Э. метр.					Исходные данные для	
Н.контр.	Отдельный	(Подп.)		01.10.2023	проектирования строительной части	
Э.тб.	Д.Б.Жильный	(Подп.)		01.10.2023	ОАО "МОГИЛЕВЛИФТАШ"	
Список цехов расцеховок нет.						
Копиробал					Формат А1	